

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1140912

**Výrobek:** Oceloplechový rozváděč pro laickou obsluhu

**Typ:** DBM-B-F-5165-3125-35040220 - varianty viz příloha

**Jmenovité hodnoty:** 3x 230/400 V AC/ 50 Hz, 125 A, IP 30, Iew do 10 kA

**Objednavatel:** Eaton Elektrotechnika s.r.o.  
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika

**Výrobce:** Eaton Elektrotechnika s.r.o.  
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 403822-01/01 ze dne: 16.10.2014**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 61439-3:12, ČSN EN 61439-1 ed.2:12

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 403822 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

**Platnost certifikátu je omezena do: 31.10.2017**

22.10.2014

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



403822-01